

Einstellplan zu Drehzahlrampe Typ DRA 193

Bez.	Zweck	einstellb. Wert min.-max.	Drehung nach	ergibt	eingest. Wert	Stellung	siehe unter	Bemerkungen
A	Eingangsverstärkung		rechts	grösser			1)	
B	Rampe		rechts	länger			2)	
C	Rampe Eichung intern						1)	
D	D-Anteil Sollzahl		rechts	grösser			2)	
E	Drehzahl Eichung intern						1)	
G	Drehzahl Sollwert intern						1)	
H	P-Anteil (Drehzahlregler)	+/-7% bis +/-3,5%	rechts	kleiner	+/-4%		1)	
O	Taktgenerator Eichung		rechts	schneller			1)	
R	Öffnungs- bzw. Schliessimpuls		rechts	länger			2)	
PP	Pausenzeit 1/3 + 2/3		Ein	länger			2)	
DD	D-Anteil Ein / Aus						2)	

- 1) Wurde im Werk eingestellt, ist **nicht** zu verstellen.
- 2) Wurde im Werk voreingestellt, ist bei Bedarf zu korrigieren.
- 3) Wurde nicht eingestellt, muss bei Inbetriebnahme eingestellt werden.

Kobel Elektrotechnik AG
 CH - 3416 Affoltern i/E
 Tel. 034 4351413 Fax 034 4351633
 E-Mail contact@kobel.info