

Projekt: PAT, Strick

**Kunde: Gemeindewerke Stäfa, Energie und Wasser,
Seestrasse 89, 8712 Stäfa**

Das Kraftwerk ist mit einem Asynchron-Generator, welcher von einer Pump-Turbine (PAT) angetrieben wird, ausgerüstet. Die Schaltanlage wurde in Form einer Elektronik-Modulsteuerung realisiert. Ihre Aufgabe ist die Steuerung und Regelung des TWKW, allerdings ist sie der Sicherstellung der lokalen Trinkwasserversorgung untergeordnet. Die Kraftwerkssteuerung kommuniziert mittels potentialfreien und analogen Signalen mit dem Leitsystem.

Technische Daten

Turbine:	Pump-Turbine
Generator:	Asynchron, 22kW
Steuerung:	Elektronik-Modulsteuerung
Kommunikation:	Potentialfreie und analoge Signale
Angesteuerte Anlagenteile:	Generator
Inbetriebnahme:	Oktober 2021

